



**PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W TUCHOLI**

**89-500 Tuchola, pl. Wolności 23**

e-mail: psse.tuchola@pis.gov.pl

centrala: 52 3342021


fax: 52 3342021

sekretariat: 52 3342109

www.psse.tuchola.pl

Tuchola, 02.01.2019r.

N.HK-5210-13/19



*St. Jurecki*

**Wójt Gminy Śliwice  
ul. ks. dr S. Sychowskiego 30  
89-530 Śliwice**

**OCENA ROCZNA  
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego w Śliwicach**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi działając na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2017r., poz. 1261 z późn. zm.) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1152 z późn. zm.), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po analizie sprawozdań z badań jakości wody, przeprowadzonych w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu publicznego w Śliwicach - Zakład Usług Komunalnych w Śliwicach, ul. Czerska 2, 89-530 Śliwice, w 2018r., w poniższych punktach zgodności:

- Śliwice, ul. Szkolna 11, stacja uzdatniania wody – woda surowa
- Śliwice, ul. Szkolna 11, stacja uzdatniania wody – woda uzdatniona
- Śliwice, ul. Dworcowa 42, budynek restauracji „Pod Sosną”
- Śliwiczki 97, budynek szkoły podstawowej

**STWIERDZA**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi, z wodociągu publicznego w Śliwicach.**

**UZASADNIENIE**

W 2018r. w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia, sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi oraz w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Zakład Usług Komunalnych w Śliwicach, pobrano łącznie 10 próbek wody z wodociągu publicznego w Śliwicach. Próbkę wody zostały pobrane w ww. punktach zgodności zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi.

*niepodległa*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

Analizy wody wykonano w zakresie parametrów grupy A i B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Wśród parametrów grupy A oznaczano: bakterie grupy *coli*, *Escherichia coli*, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 °C, barwę, mętność, smak, zapach, pH oraz przewodność elektryczną.

Wśród parametrów grupy B oznaczano: enterokoki, utlenialność, węgiel ogólny organiczny, glin, nikiel, arsen, chrom ogólny, ołów, kadm, mangan, żelazo, selen, antymon, rtęć, miedź, bor, cyjanki ogólne, fluorki, chlorki, azotyny, azotany, siarczany, bromiany, Σ chloranów i chlorynów, sól, amonowy jon, magnez, benzo(a)piren, Σ WWA, , Σ THM, Σ trichloroeten i tetrachloroeten, 1,2-dichloroetan, benzen, chlorek winylu, epichlorohydryna, tetrachlorometan, pestycydy oraz Σ pestycydów.

Przeprowadzone badania pobranych próbek wody wykazały jednorazowe przekroczenie parametrów: bakterie grupy *coli* – 29 jtk/100ml (norma: 0 jtk/100ml) oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C >300 jtk/1ml (zalecana wartość: do 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej i do 200 jtk/1ml w kranie konsumenta), w próbce wody pobranej 03.09.2018r. przez administratora, w związku z awarią sieci wodociągowej, w miejscu niebędącym punktem zgodności – w budynku mieszkalnym w Łobodzie 7 (sprawozdanie z badań nr S2047/2018 z 07.09.2018r.) W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi wydał decyzję administracyjną nr 299-21/18 z dnia 11.09.2018r., stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia w części wodociągu i warunkową przydatność wody oraz nakazującą doprowadzenie jakości wody do zgodnej z wymaganiami. Administrator wodociągu publicznego w Śliwicach, niezwłocznie podjął działania naprawcze, polegające na dezynfekcji i płukaniu sieci wodociągowej.

Ostatecznie doprowadzono jakość wody w wodociągu publicznym w Śliwicach do zgodnej z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi, biorąc powyższe pod uwagę, stwierdza, iż w 2018 roku woda w wodociągu publicznym w Śliwicach była przydatna do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Tucholi

*Justyna Szulc*  
mgr Justyna Szulc

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Komunalnych w Śliwicach, ul. Czerska 2, 89-530 Śliwice